

**ZKUŠEBNA  
STAVEBNĚ  
TRUHLÁŘSKÝCH  
VÝROBKŮ**

vydává

## OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-07-001

na výrobek:

**Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ EURO IV-68**  
SKP: 20.30.11

žadatel:

**EMV s.r.o.**  
Zelný pruh 1294, 140 00 Praha 4  
IČ:48038792

výrobce:

**EMV s.r.o.**  
Provozovna: CEKO Truhlárna, Branka 1994, 547 01 Náchod  
IČ:48038792

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:


Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3; Průvzdušnost – třída 3 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída 5A (jednokřídlové okno), třída 8A (dvoukřídlové okno), třída 9A (balkónové dveře) podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – třída C4 (jednokřídlové a dvoukřídlové okno), třída C5 (balkónové dveře) podle ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení – ČSN EN 14351-1.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-001-07 vydaného dne 04.01.2007 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-001-07 vydaného dne 04.01.2007 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 08.01.2007**

**Platnost do: 08.01.2012**



  
**Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.**  
vedoucí Zkušebny STV